

【大気】

測定日(2016年4月～2017年2月末)

測定場所 : 煙突排出口

NO	項目	単位	通常運転 保証値	参考(法令 規制値)	測定日					
					4月13日	6月17日	8月19日	10月14日	12月16日	2月24日
1	ばいじん濃度	g/m ³	0.03	0.04	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
2	硫黄酸化物濃度	ppm	50	200	0.5未満	0.5未満	1.2	0.5未満	0.6	0.9
3	窒素酸化物濃度	ppm	50	180	10未満	10未満	21	10	19	23
4	水銀濃度	mg/m ³	0.05	—	0.008	—	—	0.002	—	—

【水質(雨水)】

測定日(2016年5月～2017年2月末)

測定場所 :工場内の雨水最終排水口

NO	項目	単位	測定日	測定日	測定日	測定日
			5月9日	8月19日	11月14日	2月24日
1	鉛及びその化合物	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
2	六価クロム化合物	mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
3	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
4	水銀及びその他水銀化合物	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
5	アルキル水銀化合物	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
6	ほう素及びその化合物	mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
7	ふっ素及びその化合物	mg/l	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満

【騒音】

測定日(2016年10月 14日)

測定場所 :工場敷地から50m離れた仮想敷地境界上

NO	区分	適用時間帯	単位	許容限度	測定値
1	朝	AM6:00~AM8:00	デシベル(dB)	65	40
2	昼間	AM8:00~PM19:00	デシベル(dB)	70	44
3	夕	PM19:00~PM22:00	デシベル(dB)	65	38
4	夜間	PM22:00~AM6:00	デシベル(dB)	60	38

【水質(生活排水)】

測定日(2016年8月 日)

測定場所 :工場内の生活排水最終排水口

NO	項目	単位	規制値	測定日	
				平成29年2月24日	
1	銅及びその化合物	mg/l	—	0.1未満	
2	亜鉛及びその化合物	mg/l	—	0.1未満	
3	クロム化合物	mg/l	—	0.05未満	
4	フェノール化合物	mg/l	—	0.1未満	
5	鉄及びその化合物	mg/l	—	0.5未満	
6	マンガン及びその化合物	mg/l	—	0.5未満	
7	ふっ素化合物	mg/l	—	0.3未満	
8	水素イオン濃度	—	5.8~8.6	7.2	
9	生物化学的酸素要求量(日間平均)	mg/l	20mg/l	4.7	
10	化学的酸素要求量	mg/l	—	32	
11	浮遊物質	mg/l	—	10未満	
12	ノルマルヘキサン抽出物質含有量	鉱油類含有量	mg/l	—	2未満
13		動植物油含有量	mg/l	—	2未満
14	窒素含有量	mg/l	—	46	